

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsooren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности по Соль-Илецкому району

(наименование органа государственного надзора)

461505 Оренбургская область г.Соль-Илецк ул.Уральская, 39, тел. (35336) 2-61-80

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 47/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Новоилецкая
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого р-на Оренбургской области
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Соль-Илецкого по пожарному надзору № 47
от « 11 » августа 2014 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 13 » августа 2014 г. по 10 ч 00 мин. « 2 » сентября 2014 г.
проведена проверка

Заместитель начальника ОНД по Соль-Илецкому району Савинков Александр Николаевич
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
МОБУ «НОВОИЛЕЦКАЯ СОШ», по адресу: с. Новоилецк, ул. Колхозная 47
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Золотовской Галиной Георгиевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Лестничные клетки не отделены от общих коридоров, дверьми оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2015	
2	Отсутствует ограждение наружной лестницы (крыльцо при входе в помещение трудового обучения).	СНиП 2.08.02-89* п. 1.92*	01.08.2015	
3	В ограждении лестниц вертикальные элементы выполнены с просветом более 0,1 м.	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.08 г.п. 8.2.1 СП 1.13130.2009	01.08.2015	
4	Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала, выполнена в свету менее 1,2 м., высотой менее 1,9 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.16	01.08.2015	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
5	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации на втором этаже здания в свету менее 1,2 м.	СНиП 21-01-97* п. 6.27	01.08.2015	
6	Не обеспечивается передача сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по выделенному радиоканалу в подразделение федеральной противопожарной службы.	ст.83 п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.; п.12 НПБ 110-2003; п.3.16 СНиП 31-06-2009	01.08.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД
по Соль-Илецкому району Савинков А.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«02» сентября 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МОБУ «Новоилецкая СОШ»
Золотовская Галина Георгиевна
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«__» сентября 2014 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-112 Главное управление МЧС России по Оренбургской области